

**"Замын-Үүд" чөлөөт бусийн 3,4 хэсгийн дэд
бүтцийн ерөнхий үзүүлэлт**



Дулааны техникийн тодорхойлолт

"Замын-Үүд" чөлөөт бус болон Замын-Үүд сумыг дулаанаар хангах 90 мВт-ын хүчин чадалтай дулааны станц, "Замын-Үүд" чөлөөт бусад 5, Замын-Үүд суманд 7 ширхэг дулан дамжуулах төв, холбогдош шугасгүүрээр барж

Чөлөөт бусад

- ❖ ДДТ8-16.2 мВт
- ❖ ДДТ9-8.1мВт
- ❖ ДДТ10-5.4 мВт
- ❖ ДДТ11-19.8 мВт
- ❖ ДДТ12-16.8 мВт тус тус хүчин чадалтай. Нийт хүчин чадал нь 66.3 мВт.

**Цахилагааны техникийн
тодорхойлолт**

Цахилгаан хангамжийн хувьд Замын-Үүд сумын 110/10кВ-ийн дэд станцийт өргөтгэж "Замын-Үүд" чөлөөт бусад 2x16 мВт хүчин чадалтай дэд ортоо барж, 10 кВ-ын хувирлах байгууламж 2 ширхэг 10/04 кВ-ын 16 ширхэг дэд ортоогоор дамжуулан хэрэглэгчидэд хүрнэ.

Ус хангамж болон арнутгах татууртын техникийн тодорхойлолт

Ус извиршигүүдэх ўйлдвэр /3250м.куб, 72x16м/
Гүний худаг – 3ш /120м/
Цэвэр усны шугам – 27,8км /0250-Ф110/
Усан сан – 4ш /500м.куб 12x12м/
Цэвэр усны өргөлтийн насос станци – 1 усан сан/2x1600м.куб/
Бохирлын цвэрээрх байгууламж /3040м.куб 32x23м, 21x21м/
Захиргаа, лабораторын барилга /1 давхар 42x14м/
Бохирлын түрэлтгүүт станци – 2ш /500м.куб/
Бохир усны шугам – 13,6км /Ф600-160мм/
Саарал усны шугам – 9,8км
Худгүүд

Авто зам, холбоо дохиололт

Чөлөөт бусийн гол гудамж	5,4 км
Хороололын чанартай гол гудамж	6,9 км
Чөлөөт бусийн гол хаалга хүртэлх	1,25 км
Мэргэжлийн албадын иэгдсэн байрны гадна талбайн асфальт	7723м ²
Зам дагуу өргөлтийн зам	1150 шон
Явган хүний зам	
Холбооны худаг сувагчлал	